


S 2058

Návod na obsluhu

S 2058 je sada dvoch kovových sond určených na meranie izolácie stien a podláh podľa normy IEC 60364-6 a elektrického odporu podlahových krytín a inštalovaných podláh podľa normy IEC 61340-4-1.

Meranie podľa IEC 60364-6:

Na meranie je potrebná jedna sonda. Sonda spĺňa požiadavky pre elektródu typu 2 podľa uvedenej normy. Sonda sa umiestni plochou stranou ku testovanému povrchu. Medzi sondu a testovaný povrch je potrebné vložiť vlhkú tkaninu alebo papier. Pri meraní sa aplikuje sila približne 750 N (75 kg) pre podlahy alebo 250 N pre steny.



Meranie podľa IEC 61340-4-1:

Na meranie sú potrebné jedna alebo dve sondy, podľa použitej metodiky merania. Sondy sa umiestnia valcovitou časťou ku testovanému materiálu. Medzi platňu a testovaný povrch je potrebné vložiť vlhkú tkaninu alebo papier. Pri meraní sa aplikuje sila približne 750 N (75 kg) pre podlahy alebo 250 N pre steny.

